



Серия **RU** № **0481290**

Кривошапкин Игорь Станиславович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00614/24

Серия **RU** № **1020036**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824997000	Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная на органической основе марки «АКВЕСТ-911Р (А-911Р)» толщиной сухого слоя 0,86 мм, (расход, установленный изготовителем без учета потерь 1,30кг/м²), нанесенное согласно Инструкции по нанесению № 020-ОГ-2019 «Устройство и эксплуатация покрытия на основе огнезащитной краски «Аквест-911Р» от 17.06.2019 г., на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°C не менее 45 мин. (обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности)	Технические условия ТУ 20.30.12-020-47363170-2024 «Краска огнезащитная для металлических конструкций Аквест-911Р» (Взамен ТУ 2310-020-47363170-2013)

Условия хранения: Краска Аквест-911Р Краска должна храниться в упаковке производителя в закрытом сухом помещении при температуре воздуха от -25 до +30°C. Следует избегать контакта тары с водой и химически активными веществами. Не допускается хранение краски под воздействием прямых солнечных лучей. Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при условии герметичности тары и условий хранения. Гарантийный срок эксплуатации поверхностного защитного слоя с использованием краски огнезащитной «Аквест-911Р» не менее 25 лет, при соблюдении нанесения, условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 23.01.2024 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Елистратова
(подпись)

Кривошапкин
(подпись)



Елистратова Анастасия Викторовна
(Ф.И.О.)

Кривошапкин Игорь Станиславович
(Ф.И.О.)