

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	Шкаф	Паспорт	Знак F02 Пожарный кран	Знак F04 Огнетушитель	Ключи	Стекло отсека запасного ключа	Наклейка Опломбировано
Исполнение с почтовым замком							
ШП-К 001 "Т" Н/В М01	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	2 шт.	1 шт.	-
ШП-К-О-002 "Т" Н/В М01	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	2 шт.	-
ШП-К-О-003 "Т" Н/В М01	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	2 шт.	-
ШП-К-О-003-21 "Т" Н/В М01	1 шт.	1 шт.	2 шт.	-	4 шт.	2 шт.	-
ШП-К-О-003-12 "Т" Н М01	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	2 шт.	-
Исполнение с ЕВРОРУЧКОЙ							
ШП-К 001 "Т" Н/В М01	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	-	-	1 шт.
ШП-К-О-002 "Т" Н/В М01	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	-	2 шт.
ШП-К-О-003 "Т" Н/В М01	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	-	2 шт.
ШП-К-О-003-21 "Т" Н/В М01	1 шт.	1 шт.	2 шт.	-	-	-	2 шт.
ШП-К-О-003-12 "Т" Н/В М01	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-	-	2 шт.

соответствует требованиям ТУ 4854-002-86730452-2016, конструкция шкафа соответствует ГОСТ Р 51844-2009, общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, имеет Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00251/21 от 13.10.2021 г и признан годным к эксплуатации.

Предприятие-изготовитель: ООО «ТОИР-М» 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 19, литера Б, комната 6-7.

Дата выпуска _____ М. П.

Подпись лиц, ответственных за приемку

ООО «Магазин 01»
107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1А, пом. 1П, этаж 1, ком. 9
тел. +7 (495) 983-01-01
www.magazin01.ru



ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ

серии ШП-К М01, ШП-К-О М01

ПАСПОРТ

ООО «Магазин 01»
107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1А, пом. 1П, этаж 1, ком. 9
тел. +7 (495) 983-01-01
www.magazin01.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ

1.1. Шкаф предназначен для размещения в нем комплекта оборудования пожарного крана и переносных огнетушителей (или без них) на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях. Место для установки огнетушителей (-ля) предусмотрено во всех типах шкафов, за исключением тех, которые устанавливаются в жилых зданиях. Шкаф закрепляется на стенах (навесной) или в нишах (встроенный), выполненных из строительного материала.

1.2. Согласно НПБ 151-2000 шкаф устанавливается в отапливаемых и вентилируемых помещениях при отсутствии прямого солнечного света, атмосферных осадков, песка и пыли наружного воздуха, а также конденсации влаги и соответствует требованиям климатического исполнения У категории 4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации от +5°С до +45°С и относительной влажности до 90%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Угол открывания дверцы – не менее 160°.

2.2. Угол поворота кассеты – не менее 90°.

2.3. Габаритные размеры и масса шкафов ШП-К М01, ШП-К-О М01:

Модель	Габариты, мм, не более	Габариты встраиваемой части, мм, не более	Масса, кг, не более	Габариты секции для огнетушителей, мм, не более	Кол-во ПК, шт.	Кол-во и масса огнетушителей, кг, не более
001 Н	540x650x230	-	10	-	1	-
001 В	590x700x230	540x650x230	11	-	1	-
002 Н	840x650x230	-	14,5	300x650x230	1	1x15
002 В	890x700x230	840x650x230	16	300x650x230	1	1x15
003 Н	540x1300x230	-	17,5	540x650x230	1	2x15
003 В	590x1350x230	540x1300x230	19	540x650x230	1	2x15
003-21 Н	540x1300x230	-	19,5	-	2	-
003-21 В	590x1350x230	540x1300x230	21	-	2	-
003-12 Н	700x1300x300	-	23,5	700x650x300	2	2x15
003-12 В	750x1350x300	700x1300x300	25,5	700x650x300	2	2x15

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки шкафа входят: - шкаф; - паспорт – 1 экз.; - стекло S=2 мм (для шкафов, оборудованных замками) – по 1шт. на секцию шкафа; - самоклеящиеся знаки – по 1шт. на секцию шкафа; - ключи (из комплекта поставки замков, для шкафов оборудованных замками);

3.2. Шкаф упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Основной деталью шкафа является металлический корпус, на который навешиваются дверцы, оборудованные замками или пластиковыми ручками защелками. На дверцах с замками выполняется специальный карман, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа. По желанию заказчика дверцы шкафа могут быть выполнены с прозрачными вставками. На боковых стенках корпуса выполняются отверстия для присоединения оборудования пожарного крана к внутреннему водопроводу здания (сооружения). Шкаф оборудован поворотной кассетой для размещения в ней пожарного рукава, укладываемого в двойную скатку.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Для быстрого вскрытия шкафа и в целях безопасного изъятия запасного ключа, стекло кармана под запасной ключ не разбивается, а сдвигается в сторону.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Распаковать шкаф.

6.2. Вынуть из упаковки ключи и стекла для карманов под запасной ключ, поместить запасные ключи в карманы и установить в карманы стекла.

6.3. Наклеить на дверцы шкафа соответствующие знаки.

6.4. Закрепить шкаф на стене или в нише, используя крепежные отверстия в задней стенке шкафа и избегая при этом перекоса и/или деформации корпуса и/или дверцы шкафа.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

7.1. Шкафы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом. Хранение шкафа должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°С до +45°С при относительной влажности до 90%. Упаковка шкафа предусмотрена только для транспортировки.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа пожарного всем требованиям ТУ при условии соблюдения потребителем указанных выше правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок службы шкафа – 12 месяцев со дня продажи.

8.3. При обнаружении неисправности в течение гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, следует обращаться по адресу:

107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1А, пом. 1П, этаж 1, ком. 9.

ООО «Магазин 01», www.magazin01.ru, +7 (495) 983-01-01, email: 01@magazin01.ru